

УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя организации)

М.П.
(ФИО, подпись, печать)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
ID 527134

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА)

1.1.	Наименование организации	Государственное областное казенное учреждение "Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки населения"
1.2.	Фактический адрес расположения объекта	184230, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 4литерА
1.3.	Юридический адрес организации	
1.4.	Сведения о размещении объекта	Часть здания 2 этажа, 155 кв. м.
	Наличие прилегающего земельного участка (не зависимо от собственника)	Нет
1.5.	Наименование отрасли (сферы деятельности)	Социальная защита населения
1.6.	Год постройки здания	1968
1.7.	Дата проведенного капитального ремонта	
1.8.	Проектная документация на	,
1.9.	Дата предстоящих плановых работ	,
1.10.	Основание для пользования объектом	Безвозмездное пользование
1.11.	Принадлежность организации	Государственная областная
1.12.	Полное наименование вышестоящей организации	Министерство труда и социального развития Мурманской области

1.13.	Юридический адрес вышестоящей организации	183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46А
1.14.	Фактический адрес вышестоящей организации	183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46А

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

2.1.	Вид (или тип) объекта	Организации социальной поддержки населения
2.2.	Виды оказываемых услуг	Предоставление населению на обслуживаемой территории государственной социальной помощи, мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных выплат социального характера в соответствии с законодательства РФ и Мурманской области
2.3.	Форма оказания услуг	Иное
2.4.	Участие организации в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида	Да

3. СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ

3.1.	Описание маршрутов следования общественного пассажирского транспорта до ближайшей к объекту остановки (номера маршрутов, названия остановок)	Общественным транспортом до остановки "Курчатова", прямо по переходу на противоположную сторону дороги к магазину "Яблочко" пешком по ул. Энергетиков до Нивского проспекта дом 11, поворот на ул. Ломоносова
	Наличие адаптированного для инвалидов пассажирского транспорта на маршрутах	Нет
	Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси)	Да
	Необходимые организационные решения	
3.2.	Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного транспорта до объекта	Прямо по переходу на противоположную сторону дороги к магазину "Яблочко" пешком по ул. Энергетиков до Нивского проспекта дом 11, поворот на ул. Ломоносова

	Расстояние до объекта от остановки транспорта	960 м
	Время движения (пешком)	40 мин.
	Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути	Да
	Перекрестки	Регулируемые Со звуковой сигнализацией, таймером
	Информация на пути следования к объекту	
	Перепады высоты на пути	Нет
	Их обустройство для инвалидов на коляске	
	Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам ¹	К, О-н, О-в, Г-п, Г-ч, У
	Организовано сопровождение на пути движения инвалидам	С-п, С-ч
	Необходимые организационные решения	

¹К - передвигающиеся на коляске;

О-н - нарушения опорно-двигательного аппарата - поражение нижних конечностей;

О-в - нарушения опорно-двигательного аппарата - поражение верхних конечностей;

С-п - полное нарушение зрения (слепота);

С-ч - частичное нарушение зрения;

Г-п - полное нарушение слуха (глухота);

Г-ч - частичное нарушение – слуха;

У - нарушения умственного развития.

3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»	«Б»			
К		+			
О-н		+			
О-в		+			
С-п		+			
С-ч		+			
Г-п		+			

Г-ч		+			
у		+			
Все категории инвалидов		+			

3.3.1.	В организации утвержден порядок оказания персоналом ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при посещении ими объекта и оказании услуг	Приказ от 08.10.2018г. №01-04/129-о
3.3.2.	В организации утвержден локальный документ, которым назначены ответственные лица за оказание ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при посещении ими объекта и оказании услуг	В должностные инструкции специалистов внесены функции по оказанию ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при посещении ими объекта и оказания услуг
	Ответственные лица за оказание ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при посещении ими объекта и оказании услуг обучены правилам оказания помощи инвалидам и другим МГН	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)
3.3.3.	Расположение объекта	Городская местность
3.3.4.	Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации	Нет
3.3.5.	Внутри объекта есть выделенное место для собаки-проводника	Нет
3.3.6.	Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта	Да
	Имеется выделенное и оборудованное место для автотранспорта инвалидов	Да
3.3.7.	В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт	Да
3.3.8.	На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода	Нет

3.3.9.	На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий инвалидов в соответствии с нормативными требованиями)	Нет
3.3.10.	На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в соответствии с нормативными требованиями)	Нет
3.3.11.	Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов	Нет
3.3.12.	На объекте и/или прилегающей к нему территории (при наличии) установлена система вызова персонала (кнопка вызова с выходом на ответственное за сопровождение лицо)	Да
3.3.13.	На объекте организации есть индукционная система для слабослышащих	Да

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ²							
	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им








Вход (входы) в здание	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ВНД	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДП
-----------------------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-------	----



Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ- пп	ДУ- им	ДУ- им	ДУ- пп	ДУ- им	ДУ- пп	ДП	ДП
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	----



Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



1 этапа	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ- пп	ДУ- пп	ДЧ	ДЧ	
2 этапа	ВНД	ДЧ	ДЧ	ДУ- пп	ДЧ	ДП	ДП	ДП	
3 этапа	ДУ- им	ДУ- им	ДУ- им	ДУ- им	ДЧ	ДП	ДП	ДП	

³ДП - доступно полностью;

ДЧ – доступно частично;

ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности;

ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте;

ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида);

ДУ-дист – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно;

ВНД – временно недоступно.

3.6. Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН

Структурно-функциональные зоны и элементы объекта	Объем финансовых средств, необходимых для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Объем финансовых средств, ранее израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН	Источник финансирования
	На мероприятия I этапа, руб.	На мероприятия II этапа, руб.	Всего, руб.		
Территория, прилегающая к зданию (участок)	0	0	0	0	
Вход (входы) в здание	0	0	0	0	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	0	0	0	0	
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	0	0	0	0	
Санитарно-гигиенические помещения	0	0	0	0	

Система информации и связи (на всех зонах)	0	21,40	21,40	21,40	
ВСЕГО	0	21,40	21,40	21,40	

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

4.1.	Объект является приоритетным	Да
4.2.	Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:	
	согласование работ с надзорными органами	Да
	техническая экспертиза	Нет
	разработка проектно-сметной документации	Да
	согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта)	Да
	заключение дополнительного соглашения с арендодателем	Да
4.3.	Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:	
	согласованы без замечаний	12.03.2020
4.4.	Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на	
	Сайт организации	http://kandasocium.ucoz.ru
	Карта доступности	http://zhit-vmeste.ru
4.5.	Приложения к Паспорту	
	Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте и прилегающей территории	1 лист в PDF

	Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности	Рабочая группа для проведения на постоянной основе паспортизации объектов инфраструктуры
--	---	--

	Подпись	Фамилия Имя Отчество (полностью), должность
Председатель комиссии		Валентина Анатольевна Балашова, и.о. заместителя директора ГОКУ "КМ ЦСПН"
Члены комиссии		Ирина Александровна Дробышева, начальник информационно-аналитического отдела ГОКУ "КМ ЦСПН"
		Надежда Ивановна Гаврилова, заместитель начальника Кандалакшского отдела по предоставлению МСП ГОКУ "КМ ЦСПН" по Полярнозоринскому району
		Маргарита Алексеевна Батенкова, председатель Кандалакшской организации МОО ООО "Всероссийское общество инвалидов"

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.03.2020**

№ п/п	Структурно- функциональные зоны и элементы объекта	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН (физические, информационные, организационные согласно методическим рекомендациям)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта)		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	ожидается после 1-го этапа	ожидается после 2-го этапа
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)				К - ДУ-им О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ВНД С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	К - ДП О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ВНД С-ч - ДУ-им Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
	- Вход (входы) на территорию	1. Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (все)	1. Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию с дублированием шрифтом Брайля				
	- Путь (пути) движения на территории	1. Отсутствует тактильная информация на путях движения по направлению к входу в здание (С-п)		1. Установить тактильные плиты на пути движения к входу в здание			
	- Автостоянка и парковка	-					

2.	Вход (входы) в здание				К - ВНД О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ВНД С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДП	К - ВНД О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ВНД С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДП	К - ВНД О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
	- Входная площадка (перед дверью)	1. Входная площадка перед дверью не выровнена, имеется перепад высот (К, О-н, О-в, С-п, С-ч) 2. Отсутствуют поручни (О-н, О-в, С-п) 3. Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п)		1. Провести ремонтные работы по выравниванию площадки перед входной дверью 2. Установить поручень при входе 3. Установить тактильные указатели			
	- Дверь (входная)	1. Высокий порог перед дверью (О-н, С-п, С-ч, К)					
	- Тамбур	-					
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)				К - ДУ-пп О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	К - ДУ-пп О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУ-пп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ-пп О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУ-пп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
	- Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	1. Отсутствует информация о направлении по пути движения к месту целевого назначения (все) 2. Отсутствие тактильных направляющих и предупреждающих указателей (С-п)	1. Установить информацию о направлении пути движения к зоне целевого назначения 2. Установить тактильные указатели				
	- Лестница (внутри здания)	-					
	- Дверь	1. Отсутствие маркировки дверных проемов (С-ч)					

	- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	-					
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)				К - ДУ-пп О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ-пп О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ-пп О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
	- Кабинетная форма обслуживания	1. При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п) 2. Ширина дверных проемов менее 0,9м		1. Организовать допуск сурдопереводчика			
5.	Санитарно-гигиенические помещения				К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	К - ВНД О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
	- Туалетная комната	1. Ширина дверного проема менее 0,9м (К) 2. Отсутствует кнопка вызова персонала (все) 3. Отсутствуют поручни рядом с унитазом и раковиной (О-н, С-п) 4. тсутствуют крючок для костылей и тростей (О-н, О-в)		1. Установить откидной поручень рядом с унитазом и раковиной 2. Установить крючки для костылей и тростей 3. Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке			
6.	Система информации и связи (на всех зонах)				К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	К - ДУ-им О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДП Г-п - ДУ-им Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ-им О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
	- Комплексность	1. Отсутствие визуальной информации по пути движения к месту назначения (все)	1. Установить информационные знаки по пути движения				
	- Единообразие и непрерывность	-					

	- Оповещение о чрезвычайных ситуациях	1. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях не учитывает особенности отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч)		1. Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов			
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)				К - ВНД О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ВНД С-ч - ДУ-им Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ВНД О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ВНД С-ч - ДУ-им Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ-им О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-им С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
	- Тротуар	1. отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п) 2. Наличие бордюров и отсутствие съездов		1. Организовать размещение тактильной предупредительной информации 2. Оборудовать бордюры съездами			

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории МГН, на которых направлено мероприятие	Срок исполнения (этап и дата его завершения)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия	Примечание
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ УСЛУГАМ					
1	2	3	4	5	6
1.	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» или «Б»)				
1.1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)				
1.1.1.	Ремонтные работы -				
1.1.2.	Приобретение технических средств адаптации				
1.2.	Вход (входы) в здание				
1.2.1.	Ремонтные работы Выравнивание площадки перед дверью, установить поручень при входе	О-н, О-в, С-п, С-ч			Вход в здание закреплен за ГООУСОН Полярнозоринский КЦСОН
1.2.2.	Приобретение технических средств адаптации				
1.3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)				

1.3.1.	Ремонтные работы -				
1.3.2.	Приобретение технических средств адаптации				
1.4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)				
1.4.1.	Ремонтные работы -				
1.4.2.	Приобретение технических средств адаптации				
1.5.	Санитарно-гигиенические помещения				
1.5.1.	Ремонтные работы Установить поручни, крючок для костылей и трости, установить кнопку вызова персонала	О-н, О-в, С-п, С-ч			Санитарно-гигиеническое помещение закреплено за ГООУСОН Полярнозоринский КЦСОН
1.5.2.	Приобретение технических средств адаптации Установить поручни, крючок для костылей и трости, установить кнопку вызова персонала	О-н, О-в, С-п, С-ч			Санитарно-гигиеническое помещение закреплено за ГООУСОН Полярнозоринский КЦСОН
1.6.	Система информации и связи (на всех зонах)				

1.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов - установить кнопку вызова персонала в месте приема инвалидов (со стороны ГОАУСОН "Полярнозоринский КЦСОН") с выходом на специалиста клиентской службы ГОКУ "Кандалакшский межрайонный ЦСПН"	К, О-н, О-в, С-п, С-ч	II этап 31.12.2020	Областной бюджет, ГП МО "Социальная поддержка граждан"	январь 2021
1.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями				
1.6.3.	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания				
1.6.4.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Г-п, Г-ч	II этап 31.12.2020	Областной бюджет, ГП МО "Социальная поддержка граждан"	январь 2021
1.6.5.	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)				
1.7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)				
1.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту -				

1.7.2.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч	I этап		в течение 2020г
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1.	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения				
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам				
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)				
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	I этап		в течение 2020г

1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У			в течение 2020г
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	С-п, С-ч, Г-п, Г-ч	II этап 31.12.2020		После обучения специалиста январь 2021 г
2.	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)				
3.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате				

4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	I этап		в течение 2019-2020гг
----	--	------------------------------------	--------	--	-----------------------

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

Название организации, должность

(_____)
ФИО, подпись

Координаты для связи

Дата согласования « ____ » _____ 20 ____ г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАНЦЕЛАРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ»
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



2 ЭТАЖ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ТАКТИЛЬНЫЙ СТЕНЫ

ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ

- ПУТЬ
- СТЕНА
- ПРЕПЯТСТВИЕ
- ВХОД
- ВХОД В ПОМЕЩЕНИЕ
- ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
- ЛЕСТНИЦА (ПОДЪЕМ)
- ЛЕСТНИЦА (СПУСК)
- 1 КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА
- 2 МЕСТО ОЖИДАНИЯ

